



Технические требования на комплект деталей для строительства деревянного сруба из оцилиндрованных бревен, качество „Стандарт“

Стеновой материал – из лесоматериалов хвойных пород (сосна) соответствующих ГОСТ 9463 – 88, сорт 0-3

1. Климатическая зона – 1-ая (первая)
2. Влажность – естественная, не более 42%
3. Стеновой материал – оцилиндрованное бревно, диаметром – 220мм, обработанное на станке роторно – фрезерного типа ОФ – 320 Шервуд с “финским” пазом и компенсационным пропилом
4. Фрезеровка под наличники на окна и двери – механическая
5. Фрезеровка паза для установки оконных и дверных проемов – механическая
6. Вырезка чаш – механическая
7. Предельные отклонения от номинальных размеров оцилиндрованного бревна не более:
 - по диаметру +/- 2мм
 - по длине +/- 10 мм
 - по ширине теплового паза +/- 5 мм
8. Обработка лесоматериала антисептиком – “Remmers BS-01”
9. Пиломатериалы (балки и т.д.) – из лесоматериалов хвойных пород, соответствующих ГОСТ 8486 – 88, сорт 0-3
10. Нагель березовый круглый сухой, диаметром 25мм, длиной 400мм
11. Пружинный узел “Сила”
12. Межвенцовый утеплитель влагоотталкивающий “Avaterm”
13. Компенсаторы усадки оцинкованные
14. Стяжные болты, скобы в комплекте
15. Строительно – монтажные работы проводятся с применением пружинного узла “Сила”
16. Наличие пороков древесины для оцилиндрованного бревна должно соответствовать требованиям, отраженным в таблице:

Наименование порока	Видимые поверхности	Невидимые поверхности (после монтажа конструкций)
Сучки: – сросшиеся и частично сросшиеся – светлые и темные – здоровые с трещинами – сросшиеся групповые – здоровые кромочные, в т.ч. выходящие на ребро – темные глазки – загнившие – гнилые, табачные – кора по окружности сучка	Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Не допускаются Не допускаются Допускается	Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Не допускаются Не допускаются Допускается
Сердцевина	Допускается	Допускается
Трещины: - метиковые, отлупные, морозные	Не допускаются	Допускаются длиной не более 500 мм
Смоляные пятна, полосы, кармашки	Допускаются	Допускаются
Изменение цвета: – синева в виде пятен и полос – прочные коричневые и красные полосы	Не допускается Допускаются не более 10% от общей видимой поверхности детали	Допускается Допускаются
Гниль	Не допускается	Не допускается
Засмолок	Допускается	Допускается
Поражения насекомыми	Не допускаются	Допускаются поражения диаметром ходов до 2 мм
Прорость	Допускается длиной не более 60 мм, шириной не более 5 мм	Допускается
Свилеватость, крень	Допускается	Допускается
Непростроганные участки	Не допускаются	Допускаются
Сколы, вырывы, задиры	Допускаются до 20 мм	Допускаются незначительные
Обзол	Не допускается	Не допускается
Покоробленность: – продольная	Не допускается более 0,2% длины	Не допускается более 0,2% длины

– поперечная	Не допускается более 1% ширины	Не допускается более 1% ширины
Заделка дефектных мест:		
– лодочкой	Не допускается	Не допускается
– шпатлевкой	Допускается	Допускается
– пробкой	Не допускается	Не допускается
– планками	Не допускается	Не допускается

Генеральный директор
 ООО „Сруб.Про“
 Павел Сеницын



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Senitsyn', written over a light blue circular watermark that matches the company stamp.